

产品认证证书

II型自愿认证

证书编号: CQC2012010304577232

发证日期: 2021年09月15日

有效期至: 2031年09月15日

委托人名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
制造商名称	环宇高科有限公司
及注册地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
生产企业名称	环宇高科有限公司
及生产地址	浙江省乐清市温州大桥工业园区
产品名称和系列、规格、型号	交流接触器 HUC1(CJ48)-40、50、63、75; Ith:100A[HUC1(CJ48)-40], 125A[HUC1(CJ48)-50、63、75]; Ui:690V; Ue:AC(220V/230V)/(380V/400V)/(660V/690V); Ie(AC-3): 40A/40A/25A[HUC1(CJ48)-40], 50A/50A/35A[HUC1(CJ48)-50], 63A/63A/43A[HUC1(CJ48)-63], 75A/75A/45A[HUC1(CJ48)-75]; Ie(AC-4): 40A/40A/25A[HUC1(CJ48)-40], 50A/50A/35A[HUC1(CJ48)-50], 63A/63A/43A[HUC1(CJ48)-63], 75A/75A/45A[HUC1(CJ48)-75]; 使用类别:AC-3, AC-4; Us:AC36V, 127V, 220V, 380V/50Hz; 3P, 4P; 配用的辅助触头: Ith:10A, AC-15:380V/0.26A, 220V/0.45A, DC-13:110V/0.27A, 220V/0.14A; 2NO2NC
产品标准和技术要求	GB/T 14048.4-2020
认证模式	产品型式试验+初次工厂检查+获证后监督

上述产品符合 CQC12-000001-2020 认证规则的要求, 特发此证。

本证书为变更证书, 证书首次颁发日期: 2020年04月10日

证书有效期内本证书的有效性依据发证机构的定期监督获得保持。

可通过扫描下方二维码或登录国家认监委网站(www.cnca.gov.cn)查验证书信息



授权签字人

签发

杨志刚

谢肇煦



中国质量认证中心