



中国认可
国际互认
检测
TESTING
CNAS L1020

国家强制性产品认证 试验报告

☐新申请 ☒变更 ☐监督 ☐复审 ☐其他:

申请编号: A2018CCC0305-2891652
(任务编号)

产品名称: 行程开关

型 号: L XK3

检测机构: 苏州电器科学研究院股份有限公司



样品名称: 行程开关	委托人: 环宇集团浙江高科股份有限公司
型 号: L XK3	委托人地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区
商 标: /	生产者: 环宇集团浙江高科股份有限公司
样品数量: 5 台	生产者地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区
样品来源: 工厂送样	生产企业: 环宇集团浙江高科股份有限公司
收样日期: 2018-07-09	生产企业地址: 浙江省乐清市温州大桥工业园区
完成日期: 2018-08-02	

试验结论: 依据 GB/T 14048.5-2017 检验合格

本申请认证单元所覆盖的产品型号规格及相关情况说明:

LXK3

Ui:380V, Uimp:2.5kV;

AC-15:Ue/Ie:380V/0.80A;

DC-13:Ue/Ie:220V/0.14A;

Ith:10A;

防护等级:IP65.

主检: 朱文华 签字:  日期: 2018-08-28

审核: 姜 鑫 签字:  日期: 2018-08-28

签发: 许建林 签字:  日期: 2018-08-28

(检测机构名称、盖章)

2018年8月28日
检验检测专用章

备注:

1.变更情况:

序号和名称	变更前	变更后
1. 产品认证标准的变更	GB 14048.5-2008	GB/T 14048.5-2017
2. 底座(壳体)供应商(生产厂)的变更	乐清市昌鑫铝业合金有限公司	乐清市昌鑫铝业合金有限公司 乐清市永乐五金制品加工厂 乐清市联际电器配件厂
3. 触头材料供应商(生产厂)的变更	乐清市欣泰合金材料厂	乐清市欣泰合金材料厂 福达合金材料股份有限公司
4. 额定冲击耐受电压变更	/	2.5kV

2.原 CCC 认可报告编号: C-040-10B2891-S;

3.出具原试验报告的检测单位: 苏州电器科学研究院股份有限公司;

4.原 CCC 证书编号: 2003010305027969;

5.此确认试验报告与原试验报告合并使用方为有效。

检验项目汇总表

[illegible]