



# 中国国家强制性产品认证证书

证书编号：2024010302674003

**认证委托人名称及地址**

环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

**生产者名称及地址**

环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

**生产企业名称及地址**

环宇高科有限公司  
浙江省乐清市温州大桥工业园区

**产品名称和系列、型号、规格**

熔断器式刀开关

HR3-600/3; Uimp:12kV;Ui:1140V; Ue:AC380V; Ith=Ie:600A;额定限制短路电  
流:25kA;使用类别: AC-23B;极数:3P.

**产品标准和技术要求**

GB/T 14048.3-2017

上述产品符合《强制性产品认证实施规则 低压电器 低压元器件》  
(CNCA-C03-02:2024) 的要求，特发此证。

发证日期：2024年08月12日 有效期至：2029年08月11日

证书信息和有效性可扫描下方二维码或登录发证机构网站查验，  
也可在认监委网站（www.cnca.gov.cn）查询。



签发：

谢肇煦



中国质量认证中心  
CHINA QUALITY CERTIFICATION CENTRE



中国质量认证中心有限公司